

Naziv ustanove	Adresa	Vlasnik	Osnivač	Grijana površina	Režim rada	Kapacitet postojeće kotlovnice	Potrošnja goriva	Projektirani kapacitet kotla (kW)	Energent	Projektirani volumen toplinskog spremnika (l)	Potrebna građevinska dozvola	Ukupan iznos investicije (kn) bez PDV-a
<b>Ekstra lako loživo ulje</b>												
Osnovna škola Draganići	Draganići 35	OŠ Draganići	Karlovačka županija	1763	1 smjena	2 kotla na ELLU - 300 + 320 kW	19.000 l	250	Sječka	3000	Ne	750.000
Srednja škola Duga Resa	Jozefinska cesta 27, Duga Resa	SŠ Duga Resa	Karlovačka županija	3332	1 smjena	2 kotla na ELLU - 560 + 300 kW	35.000 l	300	Sječka	5000	Ne	1.300.000
Srednja škola Slunj	Školska 22, Slunj	SŠ Slunj	Karlovačka županija	1565	1 smjena	1 kotao na ELLU - 290 kW	17.000 l	200	Sječka	3000	Da	
Učenički dom Blaž Lorković	Banjavčićeva 2, Duga Resa	SŠ Duga Resa	Karlovačka županija	3971	0-24	2 kotla na ELLU - 530 + 530kW	35.000 l	400	Sječka	5000	Ne	1.700.000
Osnovna škola Eugena Kvaternika	Rakovica 95, 47245 Rakovica	OŠ Rakovica	Karlovačka županija	1950	1 smjena	1 kotao na ELLU - 350 kW	35.000 l	350	Sječka/pelet	3000	Ne	650.000
Osnovna škola Vojnić	Starčevićev trg 3, 47220 Vojnić	OŠ Vojnić	Karlovačka županija	2041	1,5 smjena	2 kotla na ELLU - 240 kW	30.000 l	130	Sječka	3000	Ne	470.000
Osnovna škola Prva OŠ Ogulin	Bolnička 11, 47300 Ogulin	OŠ Prva OŠ Ogulin	Karlovačka županija	1807	1 smjena	1 kotao na ELLU - 600 kW	24.000 l	Projekt u fazi izrade				
Osnovna škola I. Brlić Mažuranić + Obrtnička i tehnička škola Ogulin	Ul. Josipa bana Jelačića, 47300 Ogulin	OŠ I. Brlić Mažuranić + Obrtnička i tehnička škola Ogulin	Karlovačka županija	2240 + 1833	2 smjene + 1 smjena	2 kotla na ELLU - 300 kW + 2 kotla na ELLU - 350 kW	27.000 l + 22.000 l	Projekt u fazi izrade				
Osnovna škola Slavka Kolara	Gajevo 2, Kravarsko	OŠ S. Kolara	Zagrebačka županija	2156	2 smjene	1 kotao na ELLU - 345 kW	34.000 l	Projekt u fazi izrade				
<b>Prirodni plin</b>												
Osnovna škola I. Benković	Hrvatskog preporoda 68, Dugo Selo	OŠ I. Benković	Zagrebačka županija	5425	2 smjene	plin 600 kW	422355 kWh	350	Sječka	8000	Da	1.309.085
Osnovna škola Đ. Deželić	Park hrvatskih branitelja 4	OŠ Đure Deželića	Zagrebačka županija	1948	2 smjene	plin 400 kW	306022 kWh	250	Sječka	5000	Da	1.142.383
Osnovna škola J. Badalić	Zagrebačka 11	OŠ Josipa Badalića	Zagrebačka županija	1140	2 smjene	plin 300 kW	179000 kWh	200	Sječka	3000	Da	968.812
Srednja škola D. Stražimir	Ivana Gundulića 2a	Grad Sv. Ivan Zelina	Zagrebačka županija	1483	2 smjene	plin 200 kW	204425 kWh	220	Sječka	5000	Da	952.794
Osnovna škola Dubrava	Sv. Margarete 15	OŠ Dubrava	Zagrebačka županija	2985	2 smjene	plin 800 kW	335061 kWh	250	Sječka	8000	Da	1.297.965
Osnovna škola Rugvica	Posavska 2	OŠ Rugvica	Zagrebačka županija	4694	2 smjene	plin 800 kW	445245 kWh	400	Sječka	8000	Da	1.467.249
Osnovna škola S. Radić	Domaćinska 1	OŠ Stjepan Radić	Zagrebačka županija	3536	2 smjene	plin 600 kW	513600 kWh	450	Sječka	5000	Da	1.302.615
Osnovna škola Pušća	Zagorska 2, Donja Pušća	Općina Pušća	Zagrebačka županija	2084	2 smjene	plin 400 kW	212512 kWh	200	Sječka	5000	Da	1.043.223
Osnovna škola Gradec	Gradec 93a	OŠ Gradec	Zagrebačka županija	2620	1 smjena	plin 300 kW	194000 kWh	220	Sječka	5000	Da	875.084
Osnovna škola P. Belas	Ilije Gregorića 28, Prigorje Brdovečko	OŠ Pavao Belas	Zagrebačka županija	3111	2 smjene	plin 500 kW	340000 kWh	300	Sječka	5000	Da	1.020.755
Srednja škola Jastrebarsko	Većeslava Holjevca 11	SŠ Jastrebarsko	Zagrebačka županija	4094	2 smjene	plin 700 kW	333200 kWh	400	Sječka	8000	Da	1.622.784
Srednja škola Ban J. Jelačić	Trg dr. Franje Tuđmana 1	Republika Hrvatska	Zagrebačka županija	6226	2 smjene	plin 1200 kW	575910 kWh	500	Sječka	13000	Da	1.693.490
Srednja škola I. Švear	Školska 12	SŠ Ivan Švear	Zagrebačka županija	4125	2 smjene	plin 900 kW	455224 kWh	500	Sječka	13000	Da	1.615.970
Osnovna škola Luka	Trg Sv. Roka 3	OŠ Luka	Zagrebačka županija	496	2 smjene	plin 60 kW	77066 kWh	80	Plin	1000	Da	429.330
Srednja škola Samobor	Andrije Hebranga 26	1/3 Srednja strukovna škola, 1/3 Gimnazija A.G. Matoša, 1/3 Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola	Zagrebačka županija	3894	2 smjene	plin 500 kW	480000 kWh	500	Sječka	10000	Da	1.504.842
Srednja škola Velika Gorica	Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21	Srednja strukovna škola Velika Gorica	Zagrebačka županija	9971	2 smjene	plin 900 kW	1304000 kWh	900	Sječka	10000	Da	2.401.970
Osnovna škola I. B. Mažuranić	Kolodvorska 31, Prigorje Brdovečko	OŠ I. B. Mažuranić	Zagrebačka županija	1941	2 smjene	plin 400 kW	265402 kWh	400	Sječka	3000	Da	911.183
<b>Područno grijanje</b>												
Osnovna škola Žakanje	Žakanje 58	OŠ Žakanje	Karlovačka županija			centralna općinska kotlovnica	220.000 kWh	300	Pelet	3000	Ne	840.000